



# CITTÀ DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

C.A.P. 87032 - Tel. 0982/429222 - Cod. Fisc. 86000330786

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE AMBIENTE -  
DEMANIO - PROTEZIONE CIVILE - MANUTENTIVO**

N° Registro del Servizio : <b>212/15</b> del <b>02/05/2015</b>		DATA ESECUTIVITÀ _____
N° Registro Generale <b>877</b>		
N° ALBO <b>del 304</b> <del>del 304</del> <b>-7 MAG 2015</b>		

Oggetto: **NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPE SOMMERSE PER FOGNA EX ATO 2**

L'anno duemilaquindici addì due del mese di Maggio,

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso che** con lettera d'invito del 22/04/2015 prot. 7186 questo ufficio ha fatto richiesta per migliore offerta riguardo l'acquisto di pompe sommesse per fognatura e di seguito meglio rappresentata:

OGGETTO: INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE FOGNARIE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO EX ATO 2 - SERVIZIO COMUNE DI AMANTEA (art. 125 del Codice dei contratti D.Lgs. 163/2006 riguardo a lavori, servizi e forniture in economia, comma 1 lettera a, acquisizioni consentite attraverso le procedure di cottimi fiduciario mediante affidamento a terzi e il regolamento per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia N° 16/2002 e succ. N° 30/2007 - art. 3 comma 1 comma c;  
**(CIG:Z20143B30F)**

Con la presente si chiede di voler far pervenire, in busta chiusa con la dicitura "offerta pompe per impianto di sollevamento ex ATO 2 con riferimento ad ogni singola pompa richiesta e di seguito riportata:

1. Fornitura di **N°1 POMPA SOMMERSA (TIPO ROTOMEK PER CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTI RICAMBI KIT, piede d'accoppiamento e girante)** - (per impianto EX ATO N° 4 - CON GIRANTE A VORTICE D:100, min **18 KW max 22 KW** con adeguato numero di giri (4 POLI) per prevalenza d'esercizio (centro curva) 20,00 ml e con portata ottimale minima 50 l/sec. - prevalenza fino a 30,00 ml La fornitura comprende l' esecuzione dei lavori montaggio di smontaggio, recupero e smaltimento del materiale di risulta, della pompa preesistente, compresi adattatori, flange tubi e cavi, compreso il collegamento elettrico, galleggianti e qualunque onere e magistero per dare l'opera funzionante e funzionale all'impianto di che trattasi compreso ogni altro onere e magistero, compreso la necessità di utilizzo autospurgo per l'esecuzione dei lavori. Il lavoro deve intendersi chiave in mano compreso delle spese di trasporto scarico e carico della pompa presso il cantiere a cui è destinata.  
offerta in €
2. Fornitura di **N°1 POMPA SOMMERSA (TIPO ROTOMEK PER CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTI RICAMBI KIT, piede d'accoppiamento e girante)** - (per impianto EX ATO N° 12-13 -11 - 5-6 - CON GIRANTE A VORTICE D:100, min **9 KW max 11 KW** con adeguato numero di giri (4 POLI) per prevalenza d'esercizio (centro curva) 10,00 ml e con portata ottimale minima 50 l/sec. - prevalenza fino a 18,00 ml La fornitura comprende l' esecuzione dei lavori montaggio di smontaggio, recupero e smaltimento del materiale di risulta, della pompa preesistente, compresi adattatori, flange tubi e cavi, compreso il collegamento elettrico, galleggianti e qualunque onere e magistero per dare l'opera funzionante e funzionale all'impianto di che trattasi compreso ogni altro onere e magistero, compreso la necessità di utilizzo autospurgo per l'esecuzione dei lavori. Il lavoro deve intendersi chiave in mano compreso delle spese di trasporto scarico e carico della pompa presso il cantiere a cui è destinata. offerta in €
3. Fornitura di **N°1 POMPA SOMMERSA (TIPO ROTOMEK PER CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTI RICAMBI KIT, piede d'accoppiamento e girante)** - (per impianto EX ATO N° 8-9-10 - CON GIRANTE A VORTICE D:100, min **6 KW max** con adeguato numero di giri (4 POLI) per prevalenza d'esercizio (centro curva) 11,00 ml e con portata ottimale minima 30 l/sec. - prevalenza fino a 15,00 ml La fornitura comprende l' esecuzione dei lavori montaggio di smontaggio, recupero e smaltimento del materiale di risulta, della pompa preesistente, compresi adattatori, flange tubi e cavi, compreso il collegamento elettrico, galleggianti e qualunque onere e magistero per dare l'opera funzionante e funzionale all'impianto di che trattasi compreso ogni altro onere e magistero, compreso la necessità di utilizzo autospurgo per l'esecuzione dei lavori. Il lavoro deve intendersi chiave in mano compreso delle spese di trasporto scarico e carico della pompa presso il cantiere a cui è destinata. offerta in €
4. Fornitura di **N°1 POMPA SOMMERSA (TIPO ROTOMEK PER CARATTERISTICHE TECNICHE E COSTI RICAMBI KIT, piede d'accoppiamento e girante)** - (per impianto EX ATO N° 8-9-10 - CON GIRANTE A VORTICE D:100, min **4 KW max** con adeguato numero di giri (4 POLI) per prevalenza d'esercizio (centro curva) 10,00 ml e con portata ottimale minima 30 l/sec. - prevalenza fino a 13,00 ml La fornitura comprende l' esecuzione dei lavori montaggio di smontaggio, recupero e smaltimento del materiale di risulta, della pompa preesistente, compresi adattatori, flange tubi e cavi, compreso il collegamento elettrico, galleggianti e qualunque onere e magistero per dare l'opera funzionante e funzionale all'impianto di che trattasi compreso ogni altro onere e magistero, compreso la necessità di utilizzo autospurgo per l'esecuzione dei lavori. Il lavoro deve intendersi chiave in mano compreso delle spese di trasporto scarico e carico della pompa presso il cantiere a cui è destinata. offerta in €

L'amministrazione a fronte dei preventivi presentati sceglierà **quello economicamente più conveniente**.

L'offerta in busta chiusa sigillata dovrà riportare la dicitura, pena l'esclusione, **NON APRIRE: "Offerta per fornitura di pompe sommerse per impianto di sollevamento ex ATO2 - territorio di Amantea."**

Scadenza presentazione offerta ORE 12,00 del 04/05/ 2015 -

Apertura buste ore 12.00 del 05/05/2015 ufficio tecnico manutentivo.



Si sottintende che la ditta ha preso visione dello stato dei luoghi e delle necessità dell'Ente in relazione alle pompe da montare con riferimento alla portata e alla prevalenza necessarie;

L'amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà e il diritto di non aggiudicare e in relazione a fondi di bilancio effettivamente disponibili;

L'Amministrazione acquisterà per singolo intervento in relazione alle urgenze con riferimento ogni singolo preventivo.

L'offerta dovrà valere per anni uno.

L'amministrazione procederà all'aggiudicazione anche ad una sola offerta pervenuta.

Allegata all'offerta dovrà essere presentata la dichiarazione Antimafia, Durr in corso di validità e fotocopia firmata del documento di riconoscimento, pena l'esclusione.

**Stabilito** che le ditte invitate sono state individuate:

- con procedura di gara ristretta (motivi d'urgenza) tramite richiesta di preventivo lavori a N° 5 imprese minimo, si è provveduto a **far concorrere** per i lavori in oggetto riportato le ditte:
  1. Sida da Lamezia Terme
  2. Buffone Armando d'Amantea,
  3. Cetraro Nunzio da Tarsia;
  4. Ecotec di Lamezia Terme;
  5. Minieri King Elettrica di caraffa di Catanzaro;
  6. Thema Impianti dui scalzo Murizio di sellia Marina;
  7. Gigliotti e Masdeo di Cosenza;

**Considerato** che si ha la necessità di procedere alla nomina della Commissione di gara;

**Valutato** che i componenti della commissione, per esperienza e capacità professionale possono individuarsi nelle persone dell'Ufficio Tecnico comunale e di seguito elencati :

1. Ing. Domenico Pileggi (Presidente)
2. Geom. Silvio Clemente (componente)
3. geom. Pino Curcio (Componente);
4. Arch. Aida Roseto (segretario)

**Ritenuto** procedere alla nomina dei tecnici sopra richiamati;

**Visti** gli artt. 107 e 109, comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e l'art. 68 dello Statuto comunale;

**Accertata** la propria competenza in materia;

### DETERMINA

1. Per le motivazioni in premessa indicate, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare l'elenco dei commissari di gara per la gara nelle premesse indicata nelle persone di:
  - a. Ing. Domenico Pileggi (Presidente)
  - b. Geom. Silvio Clemente (componente)
  - c. geom. Pino Curcio (Componente);
  - d. Arch. Aida Roseto (segretario)
3. DI RIMETTERE copia della presente:

- a) All'Ufficio Segreteria Generale per la pubblicazione all'albo;

La presente determina sarà pubblicata ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo Pretorio Comunale;

Il tecnico Ing. Domenico Pileggi



**Visto** ai sensi degli art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.) ATTESTARE LA REGolarITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA:

Data

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
(Dott. Maria Luisa Mercuri)

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'Azione Amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Amantea, li

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

N°

Reg. Pubb.