



# CITTÀ DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

**MANUTENTIVO, DEMANIO, PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE**

**ORDINANZA N. 91/2016 del 01/08/16**

**IL SINDACO**

**PREMESSO:**

1. che alle ore 17.30 del 31/07/2016 il responsabile del settore manutentivo segnalava, per vie brevi, problematiche all'impianto di sollevamento comunale di Via Garibaldi (era andata in termica la pompa comunale);
2. Che la diretta di conseguenza del ripristino della stessa ha portato elementi solidi nell'impianto EX Ato che ha provocato l'occlusione di una pompa (Flygt da 55 KW) e quindi il sovraccarico dell'impianto in questione con scarico del troppo pieno nelle acque bianche fino a raggiungere dell'arenile in quanto nello specifico complessivamente l'impianto al momento dell'inconveniente funzionava al 75 % del massimo regime previsto nel periodo di massimo afflusso estivo;
3. Che contestualmente è andata in surriscaldamento l'impianto di riciclo delle acque bianche di prima pioggia;
4. Che il dirigente coordinatore dell'Ufficio faceva presente che la squadra del manutentivo è intervenuto nei primi 15 minuti dell'avvenuto disservizio procedendo nell'immediato a:
  - ✓ realizzare un accumulo di sabbia sull'arenile per mantenere nei limiti del possibile circoscritta l'area interessata alla fuoriuscita delle acque reflue non previsto e non prevedibile;
  - ✓ sbloccare e pulire la pompa occlusa da una serie di stracci e materiale vario impropriamente gettati negli scarichi urbani dai cittadini;
  - ✓ Che l'impianto a ripreso al funzionamento al 100%\*100% nei successivi 10 minuti dall'imprevisto sopra richiamato;
  - ✓ che in particolare il deflusso di solo sovraccarico cresciuti e successivamente defluito sull'arenile, diretta conseguenza della riduzione della portata pompata, è durato complessivamente solo 20 minuti circa;
  - ✓

**ACCERTATO** che l'arenile, in corrispondenza dell'impianto di scarico e del relativo fosso di scolo delle acque bianche è stato invaso, per quanto è stato possibile accertare per una striscia di terreno della lunghezza di ml 20,00 e larghezza di ml 2,00, per una superficie interessata di circa mq 180,00 per un breve periodo di tempo (circa 10 minuti) ha lambito il bagnasciuga e quindi ha toccato il mare;

**PRESO ATTO** che nell'immediato è stato disposto alla quadra del manutentivo interessato a nel procedere a a circoscrivere con accumuli di sabbia la striscia di terreno interessato e a procedere alla pulizia dello scarico di balneazione e a racchiudere l'area con nastro rosso;

**RITENUTO** doversi intervenire in maniera fattiva al fine di garantire la salute pubblica e privata per l'inconveniente avuto;

**DATO ATTO** che:

- ✓ l'area in questione dopo poche ore si è completamente asciugata;
- ✓ che non si è ritenuto procedere insistentemente alla richiesta di autospurgo, in considerazione che nella giornata di Domenica non è possibile il loro intervento nell'immediato, in quanto tali mezzi non sono abilitati alla circolazione in tale periodo estivo;
- ✓ che il comune non ha un mezzo abilitato per il servizio di autospurgo;
- ✓ ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività il procedimento amministrativo oggetto del presente atto allo scopo di evitare aggravamento della situazione e salvaguardare la salute pubblica ritenendo di non doversi provvedere alla comunicazione di Avviso Procedimento Amministrativo di cui all'art. 7 della L. 241/90;

**VISTO** l'art. 117 del D.Lgs n. 112/98 e 54 DLgs 267/2000;

**DISPONE**

Che l'ing. Pileggi del servizio tecnico manutentivo ambiente proceda alle misure minime di salvaguardia per la salute della popolazione:

1. circoscrivere la striscia di terreno interessato all'inconveniente;
2. Sanificazione dell'area interessata allo sversamento delle acque di fogna sulla striscia in questione;
3. Apporre cartellonistica di divieto di balneazione a 50 a valle e 100 ml monte del fosso di scolo acque bianche dell'area interessata dell'arenile in questione;

### ORDINA

1. **IL DIVIETO DI BALNEAZIONE PER GIORNI SETTE IN CORRISPONDENZA DEL CONOIDE SULL'ARENILE FORMATOSI A SEGUITO DELLA FUORISCITA DELLE ACQUE DI FOGNA DALL'IMPIANTO ACQUE BIANCHE DI VIA GARIBALDI**

### DEMANDA

Al comando di Polizia Municipale l' esecuzione della presente ordinanza.

### DISPONE


La comunicazione del presente provvedimento agli interessati per il tramite Via PEC ;

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio comunale;

Che la presente ordinanza sia trasmessa:

- ~ al comando di Polizia Municipale.
- ~ alla delegazione di Spiaggia;
- ~ al Comando Stazione dei carabinieri di Amantea;
- ~ e.p.c al Sig. Prefetto in relazione al disposto dell'art. 54 del T.U.E.L. D.Lgs. nr. 267/2000;

F.to  
Il Responsabile  
(Ing. Domenico)



F.to Il Sindaco  
(Dott.sa Monica SABATINO)



<b>Città di Amantea</b>	
(Provincia di Ancona)	
Pubblicazione all'Albo Pretorio	
N° Reg.	496
Dal	1 AGO. 2016
Al	16 AGO. 2016

