

V

COMUNE DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI

N° Registro del Servizio	154
N° Registro Generale	<u>968</u>
N° ALBO	<u>721</u> <u>23/10/2018</u>

DATA ESECUTIVITÀ _____

TRASMISSIONE A:	<input type="checkbox"/> SINDACO	<input type="checkbox"/> SEGRETARIO	<input type="checkbox"/> ALTRI _____
-----------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

OGGETTO: Servizio Gestione – Manutenzione Stazioni di sollevamento Collettore Fognario Amantea – Nocera Terinese. Riparazione Pompe Sommerse - Impegno Spesa e Affidamento.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **05** del mese di **Ottobre** e nel proprio ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

Che i liquami fognari dei comuni di Belmonte Calabro, Amantea e Nocera Terinese sono collettati al depuratore consortile, costruito nel comune di Nocera Terinese, nell'anno 1998 durante la gestione commissariale dell'Ambiente;

Che dal 2009 l'ATO di Catanzaro ha consegnato la piattaforma depurativa ai comuni conferenti designando il comune di Nocera Terinese quale capogruppo;

Preso atto:

- Che il convogliamento della fogna dei comuni di Belmonte Calabro e Amantea avviene attraverso un collettore lungo il quale sono ubicate una serie di stazioni di sollevamento:
 - a) Stazioni di sollevamento primario n. 1 e n. 2 nel territorio del Comune di Belmonte Calabro di competenza di tale Comune;
 - b) Stazioni di sollevamento primario n. 3,4,5,6,7,8,9,10,11 sono nel territorio di Amantea e sono di competenza di tale Comune;
 - c) Stazioni di sollevamento primario n. 12,13,14 e 15 sono nel territorio di Nocera Terinese anche se la n. 12 e la n. 13 pompano liquami provenienti da Amantea e la n. 14 e n. 15 sono stazioni di sollevamento a servizio dei tre comuni Nocera, Amantea e Belmonte in caso di avaria del collettore pompante. Pertanto queste ultime due stazioni di sollevamento (n. 14 e n. 15) sono di competenza del Comune di Nocera Terinese.

Visto:

L'atto deliberativo di Giunta Comunale n. 91 del 20/07/2018 avente ad oggetto "**Gestione – Manutenzione impianti sollevamento collettore Belmonte – Amantea – Nocera Terinese. Atto di indirizzo**" con il quale l'organo di Giunta ha inteso avvalersi dello scrivente responsabile del V° Settore, seppur il Decreto di nomina del 31/01/2018 prot. n. 6655 non contempla l'espletamento delle funzioni oggetto del presente provvedimento, al fine di individuare un soggetto idoneo ad assicurare l'efficienza dei sollevamenti fognari dislocati lungo il Collettore ex ATO 2 Amantea – Nocera Terinese;

Vista:

La determina del Responsabile del Settore n. 105 del 20/7/2018 avente come oggetto: "**Determina a contrarre per affidamento Servizio Gestione – Manutenzione Stazioni di sollevamento Collettore Fognario Amantea – Nocera Terinese** – con la quale è stato affidato il Servizio di Gestione-Manutenzione Ordinaria alla ditta Buonafortuna Settimio, con sede in Fiumefreddo Bruzio (CS);

Tenuto conto che il Servizio di *Gestione – Manutenzione delle Stazioni di sollevamento* non contempla l'esecuzione degli interventi straordinari, quali le riparazione delle elettropompe, che sono a carico dell'Amministrazione comunale;

Dato atto che la Ditta affidataria ha avviato il servizio in data 21 luglio 2018 e la cui scadenza è fissata al 31/12/2018;

Considerato:

- che alcune elettropompe, nella disponibilità dell'Ente, sono **non** funzionanti e necessitano di interventi riparatori per cui è stata contattata la Ditta G.&M. Elettromeccanica srl per la formulazione di un preventivo;
- Che in particolare le elettropompe oggetto di richiesta di preventivo sono quelle di seguito riportate:
 1. Elettropompa sommergibile ABS tipo AFP1575 A-NR 683451 Kw 55 per Imp. Sollev. N. 3;
 2. Elettropompa sommergibile trifase FLYGT n. 1830301 da Kw 9;
 3. Elettropompa sommergibile ABS tipo AFP 1042 da Kw 6;
 4. Elettropompa sommergibile trifase FLYGT n. 3153.181 da Kw 13,5;

Visto il preventivo n. 888 del 01/10/2018 della Ditta G.&M. Elettromeccanica srl di Zumpano (CS):

- Elettropompa sommergibile ABS tipo AFP1575 A-NR 683451 Kw 55 per Imp. Sollev. N. 3; (Sostituzione girante-Sostituzione diffusore-Revisione Generale) **€ 9.200,00** oltre IVA al 10%;
- Elettropompa sommergibile trifase FLYGT n. 1830301 da Kw 9; Essiccamento in forno dello statore-Sostituzione cuscinetti 3308-3306 – Ripristino cavo **€ 750,00** oltre IVA al 10%
- Elettropompa sommergibile ABS tipo AFP 1042 da Kw 6; Riavvolgimento statore-Sostituzione cuscinetti 3307-6305 – Equilibratura Girante-Ripporto albero-Riparazione foro girante **€ 1.400,00** oltre IVA al 10%
- Elettropompa sommergibile trifase FLYGT n. 3153.181 da Kw 13,5; Riavvolgimento dello statore-Sostituzione cuscinetti 3308-3306 – Ripristino anello di tenuta **€ 1.500,00** oltre IVA al 10%

per un importo complessivo di € 12.850,00 oltre IVA al 10% pari a € 1.285,00 per un complessivo di € 14.135,00;

Ritenuto che sulla base della attuale disponibilità finanziaria di procedere alla riparazione delle elettropompe come sopra identificate ai **nn. 2, 3 e 4** per un importo complessivo di **€ 4.015,00**;

Ritenuto, per i motivi sopra esposti, dover procedere ad impegnare l'importo occorrente di **€ 4.015,00** ed affidare le riparazioni di che trattasi;

VISTI:

- il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
- il Regolamento di attuazione n. 207/2010 nella parte vigente;
- lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267;

D E T E R M I N A

Fare Proprie ed approvare le premesse del presente atto;

Di impegnare la somma complessiva di **€. 4.015,00** di cui **€. 3.650,00** per imponibile ed **€.365,00** per IVA al 10% per i lavori di manutenzione straordinaria su n.3 elettropompe sommerse a servizio delle stazione di sollevamento del collettore principale fognario Amantea - Nocera Terinese ex AT02, di cui ai preventivi della Ditta G.&M. Elettromeccanica srl di Zumpano (CS) n. 888 del 01/10/2018, sul capitolo 80048/4 intervento _____ del corrente bilancio comunale che offre la necessaria disponibilita;

Di Affidare alla ditta G.&M. Elettromeccanica srl di Zumpano (CS), partita IVA 03288800786, che ha dimostrato capacita e serietà professionale per simili interventi, l'esecuzione dei lavori di manutenzione di che trattasi per il prezzo complessivo di **€. 4.015,00**;

Di DareAtto che la presente determinazione viene intesa anche come ordinazione alla Ditta in forma scritta con la precisazione:


- che la natura dell'intervento conferito si riferisce a lavori di manutenzione straordinaria su apparecchiature elettromeccaniche;
- che l'importo dell'affidamento di che trattasi è stabilito a corpo;
- che nell'importo è compreso il ritiro e la consegna delle apparecchiature elettromeccaniche interessate ai lavori;
- che sulle riparazioni effettuate vige un periodo di sei mesi di garanzia a partire dalla data di avvenuta consegna limitatamente alle parti meccaniche oggetto d'intervento;
- che il pagamento dei lavori avverrà in unica soluzione alla consegna delle apparecchiature al magazzino comunale e a seguito di presentazione di fattura elettronica, che verrà vistata dal Responsabile del Procedimento in segno di avvenuta esecuzione secondo le condizioni pattuite ed a perfetta regola d'arte, e successivamente alle verifiche relative alla regolarità contributiva ed assicurativa;
- che il termine per l'esecuzione dei lavori di che trattasi e fissato in n.2 settimane lavorative a partire data di comunicazione dell'affidamento;
- che l'affidatario con l'accettazione si obbliga ad uniformarsi alle norme legislative e regolamenti vigenti;
- che l'Amministrazione si riserva la possibilità all'esecuzione a rischio e danno dello stesso affidatario e di rescindere l'obbligo mediante semplice denuncia nei casi in cui venga meno ai patti concordati, ovvero, alle norme legislative e regolamenti vigenti.

Di Dare Atto, altresì, ai sensi dell'art. 183 del TUEL, che la spesa va imputata all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e che il programma del relativo pagamento e compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza Amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;

Di trasmettere copia della presente determinazione:

- a) All'ufficio di Ragioneria per il visto di regolarità contabile ed attestato di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- b) All'ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio

Il Responsabile del Settore
Log. Francesco Lorello



VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE

UFFICIO DI RAGIONERIA

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs. 18.08.2000, n° 276 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità. Intervento..... Cap. <u>80048/4</u> /PEG <u>IMP.C. 483/A</u> Bilancio Corrente esercizio Competenza <u>2018</u> Residui Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco. Il responsabile di Ragioneria (Dr. Gaetano Vigliatore)	somma stanziata..... -variaz. in aumento..... -variaz. in diminuzione..... -somme già impegnate..... -somma disponibile..... Data <u>22/10/2018</u>
	Il Responsabile Dr. Gaetano Vigliatore 

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi

dal 23/10/18 al 07/11/18

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

